

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

06.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (a) bendi göre satın alınacaktır. **Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 09.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.**

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	SİMENS CERBERUS PRO MARKA YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ BAKIM - ONARIM İŞİ..	1	Adet		

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 2 Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : 7 iş günü
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TITUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TITUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Mustafa ÖGET

ERZİNCAN 500 YATAKLI HASTANE YANGIN İHBAR SİSTEMİ BAKIM ŞARTNAMESİ

Genel Hususlar

Bakım işlemlerini ERZİNCAN 500 YATAKLI Hastanesinde kurulu olan yangın ihbar sistemi markası (Siemens Cerberus Pro) yetkili bayi tarafından bakım yapılmalıdır.

Bakım işlerine teklif verecek firma antetli ve e imzalı bakım yılına ait yetkili bayi olduğu belgeyi sunmalıdır.

Tüm bakım yapılacak sistemler için ihbar sistemi markasına ait aynı marka ürünler ile kontroller gerçekleştirilmelidir.

Bakım işini yapacak firmanın ISO9001 – ISO27001 - ISO45001 ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile Kamu Bilişim Yetki Belgesi ve SSHYB ne sahip olacaktır. Firma Teklif verirken bu belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Bakım İşlemleri Sırasında Yapılacak İşlemler

- 1- Loop Hatları Arıza Durumu Kontrolü
- 2- Duman Dedektörleri ve Dedektör Soketi Bağlantıları Kontrolü, Temizliği
- 3- Isı Artış Dedektörleri ve Dedektör Soketi Bağlantıları Kontrolü, Temizliği
- 4- Kombine Dedektörleri ve Dedektör Soketi Bağlantıları Kontrolü, Temizliği
- 5- Paralel İhbar Lambaları Bağlantı Kontrolü, Temizliği
- 6- Modül Bağlantıları Kontrolü, Temizliği
- 7- Yangın Algılama Butonları ve Bağlantılarının Kontrolü, Temizliği
- 8- Yangın Algılama Sirenleri ve Bağlantıları Kontrolleri, Temizliği
- 9- Yangın Algılama Panelleri Kontrolü, Temizliği, Yazılımsal Arıza Giderilmesi
- 10- Yangın paneli akü durum kontrolleri
- 11- Güç Kaynakları Durum Kontrolü, Akü Durum Kontrolü
- 12- Grafiksel İzleme Yazılımı üzerinden sistem Kontrolü

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Reza KOC
Tek.Hiz.Sor.

Bakım Yapılacak Ekipman ve Sistem Listesi

FC726-ZA Panel	4 Adet
FCL2001-A1 Loop Kartı	20 Adet
FN2001-A1 Network Modülü	4 Adet
FT2011-A1 Tekrarlama Paneli	2 Adet
OP720 Duman Ded.	3875 Adet
HI720 Isı Dedektörü	603 Adet
OH720 Kombine Dedektör	359 Adet
FDM231-RP Buton	249 Adet
FDCIO222 Modül (4/4)	184 Adet
FDCIO221 Modül (1/1)	222 Adet
İndikatör	1722 Adet
PSU (24V EN-54)	171 Adet
Siren	223 Adet
Deprem Sensörü	4 Adet
Gaz Dedektörü	11 Adet
Karbonmonoksit Sistemi	1 Set
DMS YAZILIMI ve Donanımı	1 Adet

BAKIM PERİYOTLARI

Toplamda 19 aylık bakım sözleşmesi olup açılıştan sonra başlayarak 6 ayda 1 bakım yapılacaktır ve sözleşme sonunda toplamda 3 bakım yapılmış olacaktır. Bakım sözleşmesi 01.06.2025 tarihinde başlayıp 31.12.2026 tarihinde bitecektir.

1 BAKIM : EKİM 2025

2 BAKIM : NİSAN 2026

3 BAKIM : EKİM 2026

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Bekir KOC
Tek.Hiz.Sor.