

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

02.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz LİKİD OKSİJEN TANKININ B BLOKA TAŞINMA VE DEVREYE ALMA İŞİ.; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (d) bendi göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 05.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	5 TONLUK LİKİD OKSİJEN TANKI TAŞIMA VE DEVREYE ALMA İŞİ	1	ADET		

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
 - 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
 - 3-)Eki : 1... Adet teknik şartname
 - 4-)Malzeme Teslim Süresi : 5... iş günü
 - 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
 - 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
 - 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
 - 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
 - 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
 - 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
 - 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
 - 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180... gün içinde ödeme yapılacaktır.
- Sinan AKTAR

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Hastanemiz Başbağlar yerleşkesi A Bloкта bulunan 5 tonluk likid oksijen tankı yine Başbağlar yerleşkesi B Bloğa taşınacak ve altyapısı hazırlanacaktır.
- 2- Tankı taşınacağı yere 5 tonluk tanka uygun standartlara göre kalıp çakılıp , demir döşenecek ve uygun beton dökülecektir.
- 3- Betonun kalınlığı , eni , boyu 5 tonluk tanka uygun standartlara göre hazırlanacaktır ve yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 4- Tankın nakliyesi ve yerine yerleştirmesi için gerekli olan vinç ve nakliye hizmetleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 5- Likid tankına ait olan valflerin bulunduğu dağıtım kollektör panosuda yeni taşınacak yere montajı yapılacaktır.
- 6- Tankın taşınma işlemi bittikten sonra dağıtım kollektörü ve bakır boru tesisatı yapılarak sisteme bağlanacaktır.
- 7- Taşıma ve boru bağlantı tesisatı yapıldıktan sonra tank devreye alınacak ve gerekli testler yapılacaktır. Oksijen dolumu yapılarak sorunsuz bir şekilde devreye alınacaktır.
- 8- Tankın etrafında bulunan fens telleride sökülecek ve yeni tankın etrafına tekrar montaj edilecektir. Tankın dolumu için gerekli olan elektrik hattı ve prizide yeni kurulacak yere montajı yapılacaktır.
- 9- Yapılacak bütün bu işlemler yüklenici tarafından yapılacak ve ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Yapılacak işlemler bittikten sonra sistem devreye alınacak ve sorunsuz bir şekilde hastanemize teslim edilecektir.

Mengücek Gazi Eğt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Reçat KOC
Tek. Hiz. Sor.