

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

06.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz WebCTRL MARKA OTOMASYON SİSTEMİ; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (a) bendi **göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 09.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.**

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	WebCTRL MARKA BİNA OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM - ONARIM İŞİ	1	ADET		

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki :1 TK ... Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : PERİYODİK BAKIM
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TITUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmalı ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TITUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180... gün içinde ödeme yapılacaktır.

Sinan AKTAR

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Hizmet sunucu; Erzincan 500 yataklı hastanesinde kurulu olan **WebCTRL** marka bina otomasyon sistemine bakım yapmaya yetkili olduğunu ve bakım yaptığı zaman sistemin garanti dışında kalmayacağını gösterir üreticiden alınmış yetki yazısını teklif ile birlikte vereceklerdir. Hizmet sunucu, WebCTRL bina otomasyon sistemine ait yenilemeleri gerçekleştirebilmek için üretici firma veya üretici firmanın yetkili çözüm partneri olmalı ve bunu belgeleyebilmelidir.
- 2-Sözleşme kapsamındaki bina otomasyon sisteminin bakım ve onarım işlemi yapılırken idare en az bir elemanını, hizmet sunucusunun servis teknisyenlerinin başına gözetmen olarak verecektir.
- 3-Tamiri mümkün olmayan yedek parçalar idare tarafından temin edilecektir.
- 4-Günlük çalıştırma, işletme ve kapatma idare tarafından yapılacaktır. Hizmet sunucu bu işlemleri yürütecek personele eğitim verecektir.
- 5-Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde idare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.
- 6-Bakım hizmetleri sırasında kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen ve çalışma ömrünü tamamlamış ekipmanlar sözleşme kapsamı dışındadır.
- 7-Hizmet sunucusu, yapacağı her türlü bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- 8-Arıza durumunda, hizmet sunucusuna uzak bağlantı şifresi verilecek, arıza uzaktan giderilemezse hizmet sunucusu arıza mahalline gelerek arızayı giderecektir. Tüm bunlar için **arıza müdahale süresi 72 saattir.**
- 9-Hizmet sunucusu uzaktan bağlantı ile arızayı gideremediği durumda sözleşme süresince **sınırsız** olarak arıza mahalline uzman personel gönderecektir.
- 10-Arıza bildirimleri telefon veya email ile yapılabilecektir.

DETAYLI BAKIM SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

- 1-Sistem bilgisayarının veri dosyaları kontrol edilecektir.
- 2-Veri hattı ara biriminin bağlantı temasının kontrolleri gerçekleştirilecektir.
- 3-Saha kontrol panellerinin (DDC Panosu) üzerindeki bus bağlantılarının kontrolleri gerçekleştirilecektir.
- 4-Kontrol Panellerinin adres kontrolleri yapılacaktır.

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Racı KOC
Tek.Hiz.Sor.

- 5-Kontrol Panellerine ait driver dosyaları en güncel versiyon ile değiştirilecektir.
- 6-Merkezi bilgisayardan tüm modüllerin arıza durumlarının raporunun alınarak kontrolü gerçekleştirilecektir.
- 7-Otomatik kontrol vanalarında kaçak kontrolü ve giriş-çıkış arasındaki sıcaklık farkının kontrolleri yapılacaktır.
- 8-Kontrol motorlarının (vana motoru, damper motoru) sinyal kontrollerinin yapılması, tam açıklık ve kapanmalarının kontrolü gerçekleştirilecektir.
- 9-Vanaların doğru strokta olup olmadığı kontrol edilecektir.
- 10-Damper bağlantı millerinin sıkılığının ve doğru şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
- 11-Tüm saha duyar elemanlarının, vana ve damper motorlarının BMS ile saha tarafındaki ve Kontrol Paneli tarafındaki bağlantılarının kontrolü gerçekleştirilecektir.
- 12-Gerekli bakım işleminin tamamlanmasından sonra kontrol panellerinin enerjilerinin verilmesi suretiyle sistem merkezi ile tekrar haberleştirilmesi sağlanacaktır.
- 13-Ekran grafiklerinin kontrolleri yapılacaktır.
- 14-Fonksiyonel testler gerçekleştirilecektir.
- 15-Alarm menüsünün düzenlenmesi, gereksiz alarm kaynaklarının temizlenmesi, gerekli yeni alarm noktalarının oluşturulması sağlanacaktır.
- 16-Çalışma senaryoları kontrol edilecektir.
- 17-Otomasyon yazılımının Back-up'ının alınması ve arşivlenmesi sağlanacaktır.
- 18-Bakım işleminin tamamlanmasından sonra ayrıntılı bakım raporu hazırlanacak, arızalı ve değişmesi gereken saha ekipmanları ve kontrol panellerine ait yedek parça listeleri sunulacaktır.
- 19-Bozulan parça İDARE tarafından tutulan kritik stok varsa oradan karşılanacaktır Hizmet Sunucusu tarafından yeni ürün teklifi sunulması ve İDARE tarafından kabul edilmesi durumunda arızalı ürünün yenisi ile değiştirilmesi ücretsiz yapılacaktır.

BAKIM PERİYOTLARI

Toplamda 19 aylık bakım sözleşmesi olup açılıştan sonra başlayarak 6 ayda 1 bakım yapılacaktır ve sözleşme sonunda toplamda 3 bakım yapılmış olacaktır. Bakım sözleşmesi 01.06.2025 tarihinde başlayıp 31.12.2026 tarihinde bitecektir.

1 BAKIM : EKİM 2025

2 BAKIM : NİSAN 2026

3 BAKIM : EKİM 2026

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Reza KOÇ
Tek. Hiz. Sor.