

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

06.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz SU YUMUŞATMA SİSTEMİ; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (a) bendi **göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 09.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.**

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Aquamatch MARKA SU YUMUŞATMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM İŞİ.	1	ADET		

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 1 TK... Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : **PERİYODİK BAKIM**
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180... gün içinde ödeme yapılacaktır.

Sinan AKTAR

TEKNİK ŞARTNAME

1. Hastanemiz **Aquamatch®** markalı su yumuşatma sistemine bakım onarım yapım işidir. Su yumuşatma sistemine bakım yapacak firmalar **Aquamatch** markası yetkili servis olduğuna dair belgeleri idareye sunacaktır.

OTO. ÇOK KATMANLI KUM FİLTRESİ -AU 293 36250 MM-- 15 m3/sa

TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE- AU 293 36250 AC--15 m3/sa

OTO. TANDEM YUMUŞATMA ÜNİTESİ - AU 298 30450 T--15 m3/sa

Cihaza ait filtreler her periyodik bakımda değiştirilecektir.

- 2- Kontrol ve Bakım adımları kısaca aşağıdaki gibi olacaktır.

- Sistem ekipmanlarının genel kontrolü
- Sistem girişinde, sistem içerisindeki kontrol noktalarında ve sistem çıkışında gerekli parametrelerin ölçümü(TOPLAM SERTLİK, İLETKENLİK, SERBEST KLOR, PH)

- 3- Su Arıtma Sistemi:

- Sistem elemanlarının genel kontrolü,
- Sistem kapasitesinin kontrolü ve gerekli ise ayarlarının yapılması,
- Sistemin borulamasının ve hatların kontrolü,
- Giriş-çıkış iletkenlik miktarının tespiti ve sayaç ayarlarının kontrolü.
- Valflerinin genel kontrolünün ve ayarlarının yapılması.
- Ters ozmos sistemi ayarlarının kontrol edilmesi
- Kimyasal dozaj sistemleri ayarlarının ve seviyelerin kontrolü

- 4- BAKIM PERİYOTLARI

Toplamda 7 aylık bakım sözleşmesi olup açılıştan sonra başlayarak 6 ayda 1 bakım yapılacaktır ve sözleşme sonunda toplamda 1 bakım yapılmış olacaktır. Bakım sözleşmesi 01.06.2025 tarihinde başlayıp 31.12.2025 tarihinde bitecektir.

1 BAKIM : EKİM 2025

Mengücek Gazi Eğt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Recai KOC
Tek.Hiz.Sor.